

RISPOSTE AI QUESITI GIUNTI DAL 29/05/2025 ALL' 11/06/2025

		quesito	risposta
62	1213	Si chiede chiarimenti in merito alla precisazione di cui al punto 2 del bando (pag. 13) che riporta: "I componenti del gruppo di lavoro dovranno far parte della struttura dell'operatore economico concorrente a titolo di: professionista associato, socio, amministratore, dipendente, consulente su base annua con fatturato nei confronti del concorrente superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA. Non sono ammesse collaborazioni di tipo occasionale o di diversa natura. In caso di concorrenti raggruppati o consorziati, i componenti del gruppo di lavoro dovranno far parte della struttura dell'operatore economico raggruppato o consorziato che assumerà le corrispondenti parti del servizio". In particolare, nel caso in cui si intendesse partecipare alla prima fase del Concorso come singolo professionista per poi costituire un ATP per la seconda fase, è possibile costituire un gruppo con altri liberi professionisti, che, insieme, abbiano i requisiti per partecipare al Concorso. Non è chiaro cosa si intende che, "In caso di concorrenti raggruppati o consorziati, i componenti del gruppo di lavoro dovranno far parte della struttura dell'operatore economico raggruppato".	<p>Si deve evidenziare la distinzione fra Soggetti ammessi al concorso e Componenti del Gruppo di lavoro. In particolare, per "Soggetti ammessi" si intendono gli operatori economici che partecipano alla procedura in qualità di concorrenti e che possono avere natura giuridica diversa (es: professionista singolo, studio associato, società di ingegneria ecc.).</p> <p>Per Componenti del Gruppo di lavoro si intendono invece le persone fisiche che, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita dal concorrente, assumeranno la personale responsabilità delle prestazioni assunte dal concorrente.</p> <p>Pertanto, in caso di costituzione di un raggruppamento temporaneo fra concorrenti, i componenti del gruppo di lavoro designati dovranno far parte della struttura dell'operatore economico che assumerà, nell'ambito del raggruppamento, la prestazione corrispondente. Il legame con la struttura va inteso quale rapporto di dipendenza o di collaborazione (o di identificazione nel caso di studio professionale individuale) con l'operatore economico partecipante al raggruppamento. Nel caso rappresentato, vale a dire di raggruppamento costituito da soli liberi professionisti, i componenti del gruppo di lavoro possono coincidere con i medesimi liberi professionisti, ma potrebbero essere anche dipendenti o collaboratori su base annuale degli stessi.</p>
63	1214	"Servizi igienici: 2 wc, 2 lavabi, 2 docce (dovranno essere separati tra loro, anche da un solo antibagno comune)". Tale indicazione significa che è possibile realizzare anche due soli vani, separati da un antibagno comune, aventi ciascuno al suo interno un wc, un lavabo e una doccia?	I servizi igienici dovranno essere separati tra loro. Non è richiesta una divisione tra generi.
64	1218	Il 29/05/2025 è stato pubblicato il documenti di risposta ai quesiti che parte dalla pagina 11. Le risposte ai quesiti della precedente fase di concorso annullata erano in totale proprio 10. Si devono quindi tenere in conto anche le precedenti risposte ai quesiti?	La numerazione delle pagine è da considerare un errore di stampa, non è da tenere in considerazione. Il precedente concorso è stato annullato.
65	1219	Modello istanza di partecipazione: le voci "mandante" e "rappresentato da", nel caso in cui il mandante sia un libero professionista singolo, coincidono? Ovvero, in entrambe va indicato il nome del libero professionista?	Si conferma. Per maggiore chiarezza si suggerisce di indicare "mandante Studio professionale xx, rappresentato dall'ing/arch. Xxxx"
66	1220	Modello istanza di partecipazione: nella tabella dove si forniscono i dati identificativi dei formanti il raggruppamento, se questi sono dei liberi professionisti singoli, le voci "carica attualmente rivestita" e "operatore economico di appartenenza" vengono lasciate vuote?	<p>La tabella in questione si riferisce ai nominativi dei legali rappresentanti ed altri soggetti in carica riferiti a ciascuno degli operatori economici partecipanti al raggruppamento.</p> <p>Nel caso di liberi professionisti individuali, per maggiore chiarezza si consiglia di indicare "Titolare" dello "Studio professionale individuale xx". Si veda anche la risposta quesito 1178</p>
67	1221	Una camera condivisa con quattro posti letto (due letti a castello per lato) può avere dimensioni di ca. 7 m2, fermo restando il soddisfacimento dei rapporti aeroluminanti?	Il parametro per il dimensionamento delle stanze per gli ospiti è definito dal Decreto del presidente della provincia 20 ottobre 2008, n. 47-154/Leg - Regolamento di esecuzione della LP 8/1993. Nel D.I.P. vi è il link per la lettura del documento.
68	1222	DGUE: le quote percentuali relative alle categorie nella sezione dove si descrivono mandataro e mandanti vengono definite dall'operatore economico? O si calcolano sulla base di dati specifici dell'appalto?	Si veda risposta al quesito 1180
69	1226	Buongiorno, volevamo sapere come poter gestire le diverse superfici a persona esistenti tra le camere generalmente utilizzate nei rifugi e quelle richieste nel Regolamento edilizio allegato al bando, che fanno riferimento a parametri per le abitazioni e non rifugi di montagna. Se nella progettazione vengono usate le superfici medie delle camere per rifugi si viene poi esclusi dal concorso in quanto non si rispetta il regolamento edilizio allegato? Grazie, saluti.	Il paramento per il dimensionamento delle stanze è definito dal Decreto del presidente della provincia 20 ottobre 2008, n. 47-154/Leg - Regolamento di esecuzione della LP 8/1993.
70	1229	Buongiorno, si richiede se sia possibile utilizzare, in riferimento alla dimostrazione del necessario requisito di capacità tecnica per la partecipazione alla prima fase del concorso, "la certificazione relativa all'espletamento dei servizi di Ingegneria ed architettura" proveniente dalla classificazione ad un precedente concorso prodotta dalla stazione appaltante/ente banditore pubblico in cui, naturalmente, è indicata la categoria dell'opera e l'ammontare dei lavori relativi e, infine, in cui si specifica in coda che "si rilascia il presente certificato ai fini della dimostrazione delle capacità tecniche, conformemente al disposto dell'articolo 83, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 e all'articolo 2.2.2 delle Linee guida ANAC n° 1". Si ringrazia anticipatamente per quanto risponderete nel merito	Si conferma. Si ricorda la necessità che la certificazione sia riferita alle categorie indicate nella Tabella al capitolo III punto 6. del bando.
71	1230	Buongiorno, sulle tavole di concorso, non essendoci un layout comune, è possibile scrivere su un lato il tema del concorso in oggetto e il numero di tavola? o viene inteso come non rispetto dell'anonimato? Grazie	Il tema del concorso e il numero progressivo delle tavole possono essere presenti. Le tavole devono comunque possedere il requisito dell'anonimato.
72	1231	si chiede se insieme all'istanza di partecipazione si deve allegare un documento che attesti il possesso dei requisiti di capacità tecnica relativamente alla sola categoria EDILIZIA, oppure basta semplicemente spuntare la casella in corrispondenza del requisito posseduto	In questa prima fase è sufficiente la dichiarazione di possedere i requisiti richiesti dal bando.
73	1232	Si può confermare che la relazione tecnica dovuta per la prima fase ammonta a un massimo di 5000 X 5=25000 battute senza spazi?	Si veda quanto riportato al capitolo VI del bando
74	1233	Il quadro economico dell'intervento redatto sulla base dell'Elenco Prezzi PAT 2025 è dovuto già per la prima fase del concorso come si evince dalla risposta alla domanda 1107 delle risposte ai quesiti parte 1, o è invece dovuto solo nella seconda fase come si evince invece dal bando (anche nella versione rivista)?	Vedi risposta la quesito 1176. Si ribadisce che il precedente concorso è stato revocato comprese le risposte ai quesiti.
75	1234	Al di là dell'obbligatorietà e virtuosità dell'impianto di produzione di energia elettrica a pannelli solari, il rifugio è raggiunto dalla rete elettrica? Ossia, il fotovoltaico con batteria integrerà un approvvigionamento elettrico comunque di per sé garantito o sarà esso stesso la fonte di corrente di base, da integrarsi con, ipotesi, un generatore di emergenza?	Non c'è una rete elettrica che arrivi al rifugio. Il fotovoltaico e il generatore di emergenza sono le uniche due fonti di energia elettrica per il rifugio.
76	1235	Al piano terra, per n° 2 servizi igienici si intende due servizi suddivisi per genere (uomini e donne) o due wc con antibagno in comune? oppure si può ritenere a discrezione del progettista?	Si può ritenere a discrezione del progettista, non è richiesta una divisione per genere
77	1236	Al punto 5 del D.I.P. Accordo SAT-Comune di Baselga di Pinè, al punto 4 delle indicazioni tipologiche e formali si legge: "Per ridurre l'impatto paesaggistico mantenere il numero di piani esistenti, valutando anche la realizzazione di piani interrati o strutture ipogee". Ad eccezione del locale di 15 mq dedicato alla gestione dei reflui delle toilette a secco, è possibile ipotizzare che il piano interrato (e di conseguenza le funzioni di cantina-deposito-celle frigo) venga collocato in un'altra parte dell'area di progetto, dunque non al di sotto del piano terra, pur mantenendone le caratteristiche ipogee?	Le funzioni di cantina e deposito devono rimanere all'interno del sedime del rifugio.

78	1240	Modello istanza di partecipazione: nella prima parte, dove vanno inseriti i dati dell'operatore economico, se questo è un professionista singolo, cosa va inserito alle voci "legittimato a rappresentare legalmente l'operatore economico" e successive? Vanno lasciate vuote perché riferite ad esempio al caso in cui un professionista partecipi col proprio studio o la propria società?	Si conferma. Tuttavia, per maggiore chiarezza, si suggerisce di indicare i riferimenti allo Studio professionale individuale, anche se coincidenti
79	1241	Nel caso di raggruppamento il soggetto in possesso dei requisiti di capacità tecnica EDILIZIA E.03 nominato capogruppo può assumere allo stesso tempo il ruolo di giovane professionista del gruppo stesso o è obbligatorio che tale figura di giovane professionista sia ricoperta da un soggetto diverso dal capogruppo?	Poiché è previsto che i requisiti del giovane professionista "non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione", nel caso prospettato si ritiene che debba essere individuato un ulteriore giovane professionista
80	1242	Si chiede un chiarimento in merito al possesso del requisito di capacità tecnica in EDILIZIA E.03 richiesto come necessario per la partecipazione alla prima fase del concorso. Oltre a questo sono anche cambiate le modalità di usufruire dell'Avvalimento le quali non consentono più "Ai sensi dell'art. 104, d. lgs. 36/2023, il vincitore del concorso, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, necessari per l'affidamento, avvalendosi delle capacità di altri soggetti" (Art.16 del precedente bando). Tale modifica rispetto alla pubblicazione del bando precedente, non permetterebbe "di garantire l'eventuale lavoro già svolto" (avviso di revoca Prot. SAT/22-4-2025/H04/155 2023/RIF/11 pubblicato in data 22/04/2025). Si chiedono delucidazioni in merito. Grazie	Si veda risposta al quesito 1153
81	1243	1. Si chiedono chiarimenti riguardo all'accesso ai due servizi igienici richiesti al piano terra. Nel D.I.P. è riportato quanto segue: "I servizi igienici dovranno essere accessibili anche dall'esterno per poter garantire l'offerta anche agli escursionisti di passaggio". Questo significa che è richiesto un doppio accesso, sia dall'interno che dall'esterno?	La soluzione del doppio accesso può essere una soluzione accettata
82	1244	2. Si chiedono chiarimenti riguardo alla teleferica. Dalle immagini e dal file .dwg si comprende che il cavo passa oltre la stazione di arrivo a monte ma con quale pendenza e altezza? Quale è l'altezza minima richiesta per il cavo della teleferica dal piano di calpestio? C'è un'altezza minima richiesta per il vano in cui si colloca la teleferica?	Il cavo della teleferica non prosegue oltre la stazione di arrivo al rifugio, sul Dwg è segnato l'asse della teleferica. L'altezza minima del covo dal piano di calpestio è pari a 2,50 m. Il vano tecnico ha una altezza minima pari a 2,20 m. Attualmente la zona di arrivo della teleferica era precluso al passaggio degli escursionisti.
83	1245	In riferimento al calcolo dell'area di sedime, si chiede quale spessore murario delle pareti esterne occorre considerare ai fini del calcolo. Alcuni regolamenti regionali intendono la superficie lorda inclusiva di uno spessore murario fino a 30 cm, mentre lo spessore eccedente non rientra nel suddetto conteggio.	Per SEDIME si intende la definizione data nell'art. 3 comma 6 lettera a) del Regolamento urbanistico Edilizio provinciale previsto dalla L.P. 4 agosto 2015, n. 15;
84	1246	1. Si chiede il motivo per il quale è preferibile mantenere l'allineamento del colmo di falda parallela alla Malga Spruggio Alta. Ragione meramente estetica? o legata a qualche principio architettonico-paesaggistico? 2. Si chiedono due bagni per il gestore, uno completo, l'altro solo con lavabo e wc. Sono entrambi necessari con accesso dalla camera? Devono essere utilizzati anche dai collaboratori? 3. I collaboratori del gestore, utilizzeranno i bagni degli ospiti? 4. C'è la necessità di un atrio o è preferibile avere accesso direttamente nella sala ristoro per ottimizzare la superficie già minima? 5. In questa prima fase va già disegnato il piano interrato-seminterrato o è possibile approfondire il tema in una eventuale seconda fase? 6. Cosa si intende per accesso esterno ai bagni per chi è di passaggio? Non è necessario poi un controllo da parte di qualcuno? Si può entrare al rifugio e salire nelle stanze tranquillamente? 7. Solitamente in rifugi così piccoli, cucina e dispensa sono un unico ambiente, è consigliato dividerli per questo progetto? 8. La teleferica che si chiede essere separata, verrà utilizzata anche per il carico e scarico area cucina? 9. Cosa è necessario nella camera del gestore? 10. Sembra esistere già una proposta per il Nuovo rifugio Tonini (https://www.sat.tn.it/wp-content/uploads/2020/06/Rifugio-Tonini.jpg), come mai non se ne parla? Risulta inadeguato alle esigenze? 11. Sono preferite per i 24 posti letto camere separate o una unica camerata? 12. Il bar è incluso nei 28-30 mq della cucina - dispensa? 13. Al piano superiore è possibile superare i 155 mq? O è il massimo ammissibile per livello?	1. L'allineamento dei due colmi viene preferito dalla committenza. 2. Il bagno completo dovrà essere ad uso del gestore e del personale. L'accesso diretto dalla camera è una eventuale scelta del concorrente. 3. Il bagno con wc+lavabo è dedicato al personale e al gestore. 4. Si preferisce avere un elemento di separazione tra la sala e l'ingresso. 5. Deve essere pensato il piano interrato 6. Un escursionista di passaggio che ha solo bisogno del bagno. Il controllo viene effettuato dal gestore e dal personale e deve essere garantita comunque una limitazione all'accesso al piano superiore. 7. Le due funzioni devono essere separate 8. La teleferica porterà anche le provviste necessarie alla preparazione dei cibi. 9. Il gestore ha l'obbligo di tenere aperto il rifugio dal 20 giugno al 20 settembre. Quindi gli arredi utili per poter soggiornare in questo arco di tempo. 10. Vedi risposta al quesito 1206 11. Vedi risposta al quesito 1164 12. No 13. Si dovrà tenere conte del sedime. (definizione riportata nel D.I.P.)
85	1247	Si chiedono chiarimenti riguardo allo svolgimento della Procedura Telematica. Come riportato nel bando di concorso, Pag. 6, la partecipazione prevede: 1) Collegarsi al portale https://piattaforma.concorsidiprogettazione.it 2) Cliccare su Dettagli del concorso di interesse e successivamente su "Accedi al concorso" 3) Cliccare su Crea credenziali di partecipazione per generare le credenziali anonime di accesso. Il tasto Accedi al concorso sarà disponibile dalla data e ora di "Avvio partecipazione", sia per la prima che per la seconda fase. Si chiede la data e l'orario di "Avvio partecipazione" non essendo questa riportata né sul Calendario del concorso riportato sul bando a pag. 8, né sulla piattaforma telematica.	La finestra temporale per la partecipazione al concorso parte dalle 00.00 del 12/06/2025 alle 12.00 del 09/07/2025
86	1248	Al punto 6.1 del DIP si legge: il piano interrato non può estendersi oltre la superficie derivante dalla proiezione del piano terra del progetto. Esistono indicazioni riguardo alle dimensioni minime dei locali da porre al piano interrato (locale frigo, cantina e deposito)?	Si lascia al concorrente la valutazione degli spazi necessari funzionali alla gestione del rifugio.
87	1249	Il DIP indica che i servizi igienici "dovranno essere separati tra loro, anche da un solo antibagno comune" Sono quindi accettabili due bagni completi accessibili direttamente dal corridoio delle camere, quindi effettivamente "separati tra loro" ma con il corridoio in funzione di spazio di filtro anziché l'antibagno?	Il corridoio non è un antibagno. Si veda risposta la quesito 1214
88	1250	Scusate ma non riesco a individuare nei disegni l'impianto di grigliatura dei reflui indicato in risposta alla domanda 1166. Si può avere un'indicazione precisa? Grazie.	Nel file Rilievo.dwg è individuato il locale, evidenziato anche dalla descrizione. Si trova nell'angolo Nord Ovest dell'area contraddistinta dal layer "Diritti di superficie"
89	1251	A seguito della domanda di un collega n. 1200 e la conseguente risposta, nonostante apprezzabile il fatto che la Stazione Appaltante provveda a compensare il progetto decorso un anno dalla consegna, la clausola continua a lasciare in capo al progettista eventuali integrazioni per l'intervento di cambi normativi o aggiornamento dei prezzi. Concordiamo con il collega che il Committente, una volta intrapreso l'iter progettuale, proceda all'approvazione in un tempo certo, oltre il quale le suddette integrazioni non dovrebbero essere rese gratuitamente.	Gli adeguamenti normativi o aggiornamento dei prezzi non si ritiene rientrino nell'ambito contemplato dal paragrafo 3.1 comma 6, dello schema di contratto ma, eventualmente, in quello del paragrafo 13
90	1252	Il progettista abilitato da non più di 5 anni alla professione può essere indicato nel modello istanza di partecipazione come "Collaboratore alla progettazione architettonica" alla voce "Parte del servizio assunta"?	Si conferma
91	1253	Modello istanza di partecipazione: a pag. 3, punto 5, nella tabella, se un partecipante del raggruppamento è un professionista singolo, le voci "Carica attualmente rivestita" e "Operatore economico di appartenenza" rimarranno vuote, non facente lui parte di uno studio o di una società?	Si vedano le risposte ai quesiti 1220 e 1178

92	1254	Modello istanza di partecipazione: va firmato digitalmente da tutti i partecipanti al raggruppamento?	Si conferma
93	1255	DGUE, parte II, "Forma della partecipazione": le quote percentuali da indicare dove si specificano mandanti e mandataria derivano da dei parametri ben definiti o sono da concordare liberamente tra i formanti il raggruppamento?	Si veda risposta al quesito 1180
94	1257	Il capogruppo mandatario del raggruppamento deve produrre documentazione che attesti il possesso dei requisiti tecnici in prima fase o basta la dichiarazione nel modello istanza di partecipazione e nel DGUE?	E' sufficiente la dichiarazione nel modello istanza di partecipazione e nel DGUE
95	1259	In riferimento all'Art. 6.1 (pag. 7) del D.I.P., si chiede conferma che elementi in oggetto quali ad esempio terrazze, balconi, ecc. aperti-coperti, quindi che non costituiscano volume, non sono computabili nel calcolo dell'ingombro massimo dell'edificio (area di sedime).	Si conferma quanto espresso dall'art. 3 comma 6 lettera a) del Regolamento urbanistico Edilizio provinciale previsto dalla L.P. 4 agosto 2015, n. 15;
96	1260	Buongiorno, il giovane professionista può essere un professionista in possesso di diploma di geometra?	Si conferma, purchè la prestazione assunta sia compatibile con l'abilitazione posseduta
97	1261	In assenza di specifiche opere di E.03, il possesso dei requisiti di capacità tecnica della categoria edilizia può essere dimostrato ricorrendo alle categorie E.19, E.20, E.21, E.22 con grado di complessità maggiori a 0,95?	Si veda risposta al quesito 1202
98	1262	Si conferma che si possa accedere alla prima fase come singolo architetto professionista, rinviando la individuazione e costituzione di un raggruppamento solo in seconda fase? In questo caso, il giovane professionista può essere individuato nella seconda fase quando si proporrà il raggruppamento?	Si conferma
99	1263	Il giovane professionista, in qualità di "mandante", può essere iscritto alla sezione B dell'albo professionale come architetto junior? O deve necessariamente rientrare nella sezione A?	Si conferma, purchè la prestazione assunta sia compatibile con l'abilitazione posseduta
100	1264	Lo stallone è ancora in attività? Nel caso, qual è il suo uso attuale? Nel punto 3.2. del D.I.P. si indica "È inoltre presente nella parte a sud un locale utilizzabile nel periodo invernale, quando il rifugio è chiuso". Questa parte sud menzionata è ubicata all'interno dell'edificio dello stallone oppure corrisponde al piccolo volume in ampliamento visibile nelle fotografie aeree?	Al punto 3.2 del D.I.P. viene definito l'uso attuale. La parte di rifugio invernale è ubicata all'interno dello stesso stallone
101	1265	Nel punto 6.1 del D.I.P. Dati Generali di progetto, si legge "Il progetto dovrà svilupparsi all'interno della p.ed. sup. 8 senza limiti di distanze dai confini". Questa superficie corrisponde al rettangolo evidenziato nel documento "Rilievo", nel layer "diritti di superficie"? Ciò consente, quindi, di collocare il nuovo edificio in posizioni diverse, purché all'interno di tale rettangolo, e non necessariamente sul sedime preesistente del rifugio?	Si conferma
102	1266	Il D.I.P. non evidenzia specifiche limitazione sulla collocazione di elementi fotovoltaici e/o solari. Si conferma per tanto che non ci siano impedimenti all'inserimento di tali manufatti integrati nella copertura?	Si conferma
103	1267	Come indicato nel D.I.P il tracciato della teleferica non è modificabile. Assunto che il tracciato non è modificabile è però possibile pensare di modificare la quota di arrivo della teleferica?	No. La quota di arrivo deve essere mantenuta.
104	1268	Intendo partecipare come singolo professionista con requisiti di capacità tecnica della categoria EDILIZIA. Qualora dovessi entrare nella seconda fase sarà obbligatorio formare il gruppo di lavoro composto delle figure professionali indicate al capitolo 2 del Bando. Si formulano due domande a partire da queste premesse, relative alla seconda fase: 1. Il gruppo di lavoro dovrà avere al suo interno obbligatoriamente il giovane professionista? 2. Oltre alle figure professionali obbligatorie è possibile aggiungere altre figure professionali a propria discrezione (ad es. architetto paesaggista, architetto di interni, etc)?	Si conferma che l'operatore economico in possesso dei requisiti in categoria EDILIZIA può partecipare alla prima fase e costituire il raggruppamento soltanto in seconda fase, con soggetti che coprano gli ulteriori requisiti. Il gruppo di lavoro dovrà essere costituito, in ogni caso, in seconda fase e comprendere, in caso di raggruppamento temporaneo, il giovane professionista. Nel gruppo di lavoro potranno essere indicati, su apposito modello che verrà messo a disposizione, eventuali figure ulteriori rispetto a quelle obbligatorie
105	1269	Bando, pag. 14, "6. Requisiti di capacità tecnica": nei "servizi attinenti all'Architettura ed all'Ingegneria, relativi a lavori appartenenti a ognuna delle "ID-Opere" dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare" è inclusa anche la direzione lavori? Ovvero, un professionista che abbia eseguito il ruolo di direttore lavori in un'opera con ID-Opere e importo congruenti con quelli indicati dal bando ricopre di fatto i requisiti richiesti?	Si conferma
106	1270	Qual è la larghezza minima consentita per corridoi e scale?	La normativa per i rifugi non prevede un minimo di larghezza per scale e corridoi. Le dimensioni dovranno comunque essere compatibili con la struttura e le sue funzioni e la legislazione sulla prevenzione incendi. Si richiede quindi una larghezza minima pari a 1,20 m.
107	1271	Le camere doppie per i gestori dovranno rispettare la superficie minima di 14 mq come da D.M. del 5 luglio del 1975 o sono soggette alla stessa normativa delle stanze per gli ospiti?	La normativa per i rifugi non prevede uno standard per l'alloggio del gestore. È tuttavia possibile fare riferimento alle superfici minime dei locali abitabili definiti dal regolamento edilizio del comune di Baselga di Pinè. Le dimensioni dovranno comunque essere compatibili con la struttura e le sue funzioni.
108	1272	1. Si chiede cortesemente di specificare se i servizi igienici di tipo a secco previsti al piano terra debbano essere dotati di lavandini. Inoltre, si richiede conferma circa l'obbligatorietà di adottare la medesima tipologia (a secco) anche per i servizi igienici eventualmente collocati al primo piano. 2. Si richiede un chiarimento in merito alla funzione prevista per il bar indicato da DIP. In particolare, si domanda se tale spazio debba necessariamente essere direttamente connesso alla cucina, oppure se sia ammissibile una sua collocazione autonoma e non contigua a quest'ultima. 3. Si chiede se i pannelli fotovoltaici possano essere posizionati in aree diverse rispetto a quelle del locale tecnico e, più in generale, al corpo principale dell'edificio del rifugio. A tal proposito, si domanda se sia ammissibile, ad esempio, l'installazione dei pannelli sulla falda di copertura dello stallone. 4. Si chiede di confermare se il cavo della teleferica debba necessariamente essere passante all'interno dell'edificio, con uscita attraverso un'apposita fessura, fino a raggiungere il punto indicato nel file CAD fornito dal bando di concorso. Si chiede inoltre, nel caso in cui vi siano altre opzioni possibili, di confermare se il cavo della teleferica possa terminare all'interno del rifugio, senza proseguire oltre verso l'esterno.	1. Sì i servizi igienici a piano terra dovranno prevedere il lavandino. I servizi igienici al primo piano si collegheranno alla rete esistente (locale grigliatura) 2. ammissibile una collocazione autonoma rispetto alla cucina 3. Non è possibile alloggiare i pannelli fotovoltaici sullo stallone. Dovranno essere collocati sulla copertura del rifugio 4. La teleferica verrà utilizzata per il carico e scarico di beni necessari al rifugio e alle sua gestione. Nel file cad è indicato l'asse della teleferica, il cavo non prosegue e non dovrà proseguire oltre il rifugio.
109	1273	In merito alla richiesta dei requisiti di carattere E-03 edilizia, come previsto dalle linee guida dell'ANAC e con riferimento alla tabella Z-1 - "categorie delle opere - parametro del grado di complessità - classificazione dei servizi e corrispondenze", possono considerarsi utili ed equivalenti altro tipo di requisiti (come E-08) avente stesso grado di complessità (0.95)? Oppure va considerata come vincolante alla partecipazione del bando unicamente la categoria E-03?	Si veda risposta al quesito 1202
110	1274	Al punto 6.2 del DIP, tra le specifiche funzionali del piano primo, si legge che i servizi igienici dovranno essere separati da loro, anche da un solo antibagno comune. Ipotizzando i 2 wc e le 2 docce chiusi in rispettivi box, è possibile inserire i due lavabi nell'antibagno comune? Nel caso di antibagno non comune, va fatta una distinzione per genere tra i due blocchi?	È possibile inserire il lavabi nell'antibagno comune. Vedi risposta al quesito 1214

111	1275	E' possibile partecipare alla prima fase con un raggruppamento parziale, formato da sole figure di area edile-architettonica e con i requisiti di capacità tecnica EDILE in capo solo al capogruppo? In tal caso è obbligatorio indicare il giovane professionista fin dalla prima fase o può essere integrato nella seconda fase così come i professionisti di area strutture-impianti?	Si conferma. Si veda risposta al quesito 1171
112	1276	E' possibile partecipare come raggruppamento in cui ci siano diverse figure di area edile-architettonica (ovvero più di un architetto libero professionista) ma con i requisiti di capacità tecnica EDILE in capo solo al capogruppo?	Si conferma. Si veda anche la risposta al quesito 1171
113	1277	Il rifacimento della struttura sulla base dei ruderi recuperabili per continuità con il passato può essere considerato un'ipotesi? O è possibile una ricostruzione totale anche su diverso sedime?	Entrambe le soluzioni proposte nel quesito sono possibili. Vedi anche risposta al quesito 1161
114	1278	L'approvvigionamento di acqua potabile o per i servizi può essere risolto con un allacciamento a un pozzo, a una sorgente o a un eventuale acquedotto? Ovvero al recupero dell'acqua piovana?	Attualmente il rifugio prende l'acqua potabile da un sorgente. È valutato positivamente anche il recupero dell'acqua piovana.
115	1279	È possibile avere una pianta o dello stato di fatto o della situazione precedente all'incendio per valutare la posizione di scarichi o pozzi?	E' stato allegato il file alla documentazione di concorso. La tubazione relativa agli scarichi dovrà arrivare al locale grigliatura indicato nel file Rilievo.dwg
116	1280	Deve essere previsto un parafulmine o la gabbia di Faraday?	Si
117	1281	In merito ai Servizi di Architettura espletati negli ultimi 10 anni, non raggiungendo la soglia richiesta con opere appartenenti all'ID E03, si può utilizzare l'esperienza svolta per la realizzazione di opere appartenenti alla categoria ID E05, E06, E07, E20, E21 e/o E22 che hanno gradi di complessità pari a 0.95 o superiori? Quali documentazioni sono da allegare per dimostrare la validità di quanto dichiarato?	Si veda risposta al quesito 1202 In questa fase non è necessario allegare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti.
118	1282	In merito al Giovane Progettista, nel caso fosse un professionista abilitato, esterno alla società o persona fisica a capo del raggruppamento, come lo si inserisce al raggruppamento? Ha bisogno di firma digitale o assicurazione professionale separata o deve compilare DGUE separato?	In merito alle modalità di partecipazione del giovane professionista in assenza di rapporto di dipendenza/collaborazione, si veda risposta 1212 In merito all'Assicurazione professionale si veda risposta al quesito 1203.
119	1283	Eventuali componenti del gruppo, laureati ma non ancora abilitati, come possono rientrare all'interno del raggruppamento temporaneo? Hanno bisogno di compilare il DGUE?	Premesso che il gruppo di lavoro dovrà essere indicato, su apposito modello che verrà messo a disposizione, in seconda fase, si rammenta che, ai sensi di quanto previsto dal bando, "I professionisti indicati nel gruppo di lavoro devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti per le rispettive competenze".
120	1284	Buongiorno, per la relazione illustrativa, il totale delle 5 facciate è comprensivo di una copertina oppure è possibile aggiungere una pagina copertina alle 5 previste per un totale di 6 pagine? Grazie	La copertina può essere la sesta pagina
121	1285	L'ingresso al Piano Interrato può essere autonomo ed esterno al corpo dell'edificio principale?	Si conferma
122	1286	Al Piano Terra, è possibile prevedere un lavabo a servizio di ciascun servizio igienico ed un'eventuale separazione in donne e uomini?	Si conferma, tuttavia la separazione per genere non è richiesta.
123	1287	Per la suddivisione del Piano Interrato, tolti i 15mq destinati alla gestione dei reflui derivati dai bagni e sulla scorta di quanto indicato nelle risposte ai primi quesiti, è possibile prevedere due aree di dimensioni analoghe destinate a cantina e cella frigo?	Si conferma
124	1288	Per quanto riguarda la divisione funzionale stabilita da D.I.P., è vincolante o si ha la possibilità di spostare le funzioni tra i piani per necessità progettuali?	La distribuzione descritta nel D.I.P. è da intendersi preferenziale per SAT, tuttavia si lascia libero il concorrente di proporre soluzioni alternative che garantiscano comunque una gestione funzionale del rifugio in tutti gli aspetti.
125	1289	Dato che da bando non è prevista un'altezza massima di progetto, è possibile prevedere un piano secondo?	Nel D.I.P. viene specificato al punto 6.1 il numero massimo di piani previsti
126	1290	Buongiorno in base a quanto indicato nel bando il capogruppo dovrà necessariamente soddisfare il requisito di capacità tecnica della categoria edilizia. Viene indicata come ID. Opere una categoria E03 con grado di complessità 0.95 o superiore. Si può quindi ritenere che se il soggetto individuato come capogruppo ha svolto lavori negli ultimi 10 anni con importi superiori a quelli indicati nel bando ma con un ID. OPERA superiore, tipo E08 (grado di complessità 0.95) ed E09 (grado di complessità 1.15) le caratteristiche sono soddisfatte.	Si conferma quanto riportato al punto 6 del Bando. Si veda anche risposta al quesito 1202
127	1291	E' corretto ricostruire che il richiesto piano interrato debba essere servito, oltre che da una scala accessibile dall'esterno, anche da una scala interna? O l'uso a magazzino e locale tecnico rende superfluo il collegamento interno?	Si può pensare anche ad un'ascala interna per il collegamento al piano interrato. Come descritto nel D.I.P. il locale dedicato alla gestione dei bagni a secco dovrà essere accessibile dall'esterno al fine di mantenere pulita la zona interna del rifugio. Vedi anche quesito 1302. Le altre parti dal piano interrato sono dedicate a cantina e a locale celle frigo per la conservazione delle vivande.
128	1292	Volendo proteggere la scala per accedere all'interrato dall'esterno chiudendola fra muri e coprendola con un tetto, quel volume andrebbe ricompreso nel sedime da 155mq lordi o sarebbe assimilato ai locali tecnici e alla stazione di arrivo della teleferica e escluso dal calcolo della superficie?	Può essere considerato come i locali tecnici e la stazione di arrivo della teleferica.
129	1293	La nuvola di punti può essere fornita con altre estensioni?	No
130	1295	Durante la fase di cantiere, il filo della teleferica verrà rimosso e sostituito in seguito?	Si conferma
131	1294	A pagina 20 del Bando al paragrafo ELABORATI GRAFICI si legge "Elaborati difforni dalle sopracitate specifiche o che contengano elementi riconoscitivi (quali titoli, loghi, motti, etc.) che potrebbero ricondurre alla paternità della proposta ideativa, comporteranno l'esclusione dal concorso.". Se eventuali titoli/motti non potessero in alcun modo essere ricondotti al concorrente, sarebbero in tal caso ammessi?	La documentazione consegnata deve garantire l'anonimato risposto al concorrente
132	1296	Nel DIP si legge che il rifugio dovrà essere provvisto di un locale tecnico al piano interrato, il quale deve essere separato dal rifugio. In tal senso si intende che è sufficiente una partizione REI a soddisfare il requisito? O l'ambiente deve essere separato fisicamente dal rifugio?	Il locale tecnico deve essere separato da strutture REI o separato fisicamente, si lascia libera scelta al concorrente. Nel D.I.P. il locale tecnico che abbisogna di separazione è quello contenente generatore, batterie, inverter, caldaia, accumulo.
133	1297	All'interno della documentazione fornita si legge che è necessario predisporre un bagno "completo" per il gestore, in aggiunta ad un bagno di "servizio" (wc e lavandino). Questo secondo bagno si intende per il personale presente nel rifugio o è sempre a servizio del gestore?	Per il personale presente nel rifugio e per il gestore
134	1298	Alla luce del punto 6.2 del DIP con esclusivo riguardo al LOCALE TECNICO e alla STAZIONE TELEFERICA, vista la risposta al quesito 1161 sullo stato delle strutture, si chiede se sia consentita la riparazione e l'adeguamento delle strutture esistenti (fino al primo solaio) mantenendone funzione, forma e dimensioni.	È consentito mantenere le strutture indicate in risposta al quesito 1161, pur rimanendo all'interno delle richieste del bando e del D.I.P..
135	1299	Al punto 6.2 del DIP, Piano Terra, si specifica che i servizi igienici dovranno essere accessibili anche dall'esterno. Si chiede se sia possibile prevedere un unico accesso ai servizi da una bussola di ingresso antiventto con doppia porta posta tra l'esterno e gli spazi principali del rifugio, qualora la porta più esterna sia priva di serratura.	Si conferma la possibilità

136	1300	Si chiedono ulteriori spiegazioni riguardo la gestione dei servizi al piano terra: - I servizi devono essere fruibili anche nel caso in cui il rifugio sia chiuso? - Nel DIP si dice che "I servizi igienici dovranno essere accessibili ANCHE dall'esterno per poter garantire l'offerta ANCHE agli escursionisti di passaggio." L'uso degli "anche" sottintende che detti servizi debbano essere fruibili dagli ospiti del rifugio senza dover uscire all'esterno?	Nel periodo invernale i servizi igienici a piano terra saranno chiusi. L'accessibilità dall'esterno è dedicata anche a chi non utilizza il rifugio e sì, anche dagli ospiti del rifugio
137	1301	Con riferimento al punto 6.2 del DIP, Piano Interrato, si chiede di chiarire se il "locale tecnico a servizio dei bagni posti al piano terra" e la "parte del piano interrato per la gestione dei reflui..(15 mq)" siano o meno lo stesso spazio. Nel caso in cui non lo siano, si chiede quale sia l'esatta funzione del locale tecnico.	Corretto, si intende il medesimo spazio.
138	1302	Al punto 6.2 del DIP, Piano Interrato, si richiede un accesso diretto dall'esterno per la gestione dei reflui derivanti dai bagni a secco. Si chiede se tale accesso dall'esterno - se opportunamente protetto dalle intemperie - possa essere utilizzato anche per servire gli altri spazi al piano interrato. In caso negativo, si chiede di esplicitare se siano desiderabili due diversi accessi al piano interrato, uno "sporco" per la gestione dei reflui e un secondo "pulito" per le altre funzioni.	L'accessibilità dall'esterno al locale per la gestione dei reflui è motivata dalla necessità di mantenere "pulito" l'ambiente interno del rifugio, come espresso nel quesito. Tuttavia si lascia libero il concorrente di proporre soluzioni alternative che siano comunque corrispondenti ai contenuti del D.I.P. e del bando di concorso.
139	1303	Considerando che la normativa provinciale di settore esclude "l'alloggio del gestore" dal rispetto dei requisiti massimi strutturali e funzionali, si chiede se le "Stanze per gestore e personale (3 stanze doppie)" debbano rispettare il dimensionamento previsto dal DM 05/07/1975 per 2 persone, oppure se sia sufficiente rispettare i minimi stabiliti dal REC per i locali di abitazione posti alla quota di progetto, o se siano dati altri vincoli per il loro dimensionamento	Vedi risposta al quesito 1271
140	1304	1.per la stanza con due letti a castello possono considerarsi sufficienti 8 mq ? 2. la Larghezza minima del corridoio è 1,2 ml ? 3.Larghezza delle scale deve essere di 1,2 per rampa o può essere inferiore ? 4.Nella relazione tecnica della prima fase occorre menzionare anche una spesa sommaria dell'intervento o devono essere specificate le singole voci? 5."Servizi igienici per il gestore: 1 bagno completo di doccia wc bidet e lavabo + 1 wc con lavandino" Il wc con lavandino può avere un accesso separato dall'altro bagno e dalla stanza del gestore (ad esempio direttamente dal corridoio tramite antibagno e comunque sempre in adiacenza della stanza)? 6.Se le stanze del personale sono al piano primo il bagno per coloro impegnati in cucina è sempre quello al P1 o visto che la cucina è al PT si può prevedere un altro wc con lavandino nell'antibagno 7. Potete specificare più precisamente cosa, oltre alle piante, sezioni, prospetti, schizzi, devono essere presentati negli elaborati grafici render, fotografie del plastico, ecc.?	vedi risposta al quesito1221 Sì conferma - vedi risposta al quesito1270 Sì conferma - vedi risposta al quesito1270 vedi risposta al quesito 1176 Sì. vedi anche risposta al quesito 1246
		8.Per partecipare al concorso della seconda fase è sufficiente avere per quanto riguarda le opere edili un lavoro delle quali l'importo nella categoria Id E22 e E21 supera l'importo di 745mila € e E19 con un importo inferiore. " Avvenuto espletamento, negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di concorso, di servizi attinenti all'Architettura ed all'Ingegneria" si riferisce alla data di fine lavori ?	Si lascia libero il progettista, nel momento in cui ritiene migliorativa la propria proposta ideativa, di incrementare il numero dei servizi igienici, tuttavia il progetto deve rientrare nei minimi definiti dal D.I.P. Si lascia libera scelta nella rappresentazione dell'idea progettuale Si premette, per chiarezza, che i requisiti di capacità tecnica nella categoria EDILIZIA devono essere coperti già nella prima fase, mentre nella seconda fase dovranno essere coperti in tutte le categorie. Ciò precisato, l'importo dei servizi svolti nel decennio si intende globale. Si veda risposta al quesito 1174. Si veda inoltre la risposta al quesito 1202. Per quanto riguarda le date di riferimento, si fa presente che gli incarichi valutabili sono quelli iniziati, ultimati ed approvati dal committente all'interno del decennio antecedente la pubblicazione del bando Gli incarichi valutabili sono quelli iniziati, ultimati ed approvati dal committente all'interno del decennio antecedente la data di pubblicazione del presente Bando
		9.Si chiede conferma che per la prima fase sia possibile partecipare come architetto da singolo professionista e successivamente per la seconda fase formare il gruppo ? 10. Su ogni foglio A3 deve essere indicato il nome del concorso ? 11."I servizi igienici dovranno essere accessibili anche dall'esterno per poter garantire l'offerta anche agli escursionisti di passaggio. Uno dei WC deve essere "alla turca"? Possono essere creati due antibagni (uno dall'esterno uno dall'interno)?	Si conferma, purché vengano rispettati i requisiti di capacità tecnica nella categoria EDILIZIA richiesti nel Bando al capitolo III punto 6. Non è obbligatorio riportare il titolo del concorso sulle tavole Il wc dovrà essere di tipo a secco, come definito nel D.I.P.. Non si riscontrano al momento criticità nell'utilizzare due antibagni. Non è previsto l'uso di wc alla turca.
141	1305	Modello istanza di partecipazione: "all'uopo dichiara che (...) di seguito si riporta: data di iscrizione all'albo, estremi di iscrizione all'albo, (...) I dati da inserire alla voce sopra descritta sono quelli del professionista iscritto da meno di cinque anni all'albo? Con "estremi di iscrizione" si intende il numero? Il numero e la città dell'albo? O cosa?	Si conferma che i campi in questione devono essere compilati in caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo fin dalla prima fase. Per estremi di iscrizione si intende il numero di iscrizione all'albo di appartenenza e la provincia
142	1306	La teleferica si conclude nell'edificio di progetto o prosegue a monte verso lo stallone?	La stazione della teleferica arriva al rifugio e non prosegue oltre.
143	1307	Può essere contemplato un sistema distributivo all'esterno per collegare il piano terra al piano primo?	Si lascia al concorrente la valutazione dell'uso di un percorso esterno. Solitamente l'accesso alle stanze avviene dall'interno del rifugio.
144	1308	Buongiorno si chiede: -se la teleferica deve arrivare al piano terra o al piano primo dell'edificio ? - quale è la tipologia della teleferica ?	Deve arrivare al piano terra. La teleferica di tipo a monofune con la portante e la traente.
145	1309	Buongiorno se la cucina e lo spazio di deposito vengono portati al piano primo si può far arrivare la teleferica a questo piano? grazie , cordiali saluti	La teleferica dovrà arrivare al piano terra, nella posizione attuale.
146	1310	al piano terra viene incluso tra le specifiche funzionali uno spazio esterno per la consumazione dei pasti per 80 posti: si chiede se tale spazio debba ritenersi adiacente al rifugio o possa essere anche distaccato da esso, se concorra in qualche modo alla superficie massima del sedime (per esempio qualora se ne preveda la copertura) e se gli 80 posti debbano essere organizzati secondo qualche schema particolare	Lo spazio esterno è collegato alla consumazione dei pasti forniti dal rifugio. Non concorre al calcolo della superficie del sedime purché non dia origine ad un volume edilizio Sulla disposizione dei posti si lascia libera scelta al concorrente
147	1311	per i richiesti servizi a secco è disponibile un esempio, uno schema, un disegno, qualcosa che ne indichi dimensioni e caratteristiche?	Vedi risposta al quesito 1340
148	1312	il locale tecnico separato dal rifugio può essere costruito sia fuori terra che interrato? deve avere qualche relazione spaziale o funzionale con la teleferica?	Si conferma, non ha necessariamente una relazione funzionale con la teleferica.
149	1313	il programma funzionale deve considerarsi quale minimo di riferimento, nel senso che si possono prevedere quantità maggiori di quelle indicate (per esempio 3 bagni per le camere al primo piano anziché 2) oppure è un vincolo numericamente fisso?	Si lascia libero il progettista, nel momento in cui ritiene migliorativa la propria proposta ideativa, di incrementare il numero dei servizi igienici, tuttavia il progetto deve rientrare nei minimi definiti dal D.I.P.
150	1314	i servizi igienici a secco sembrerebbero previsti solo per il piano terra; quelli del piano primo devono quindi utilizzare la modalità di smaltimento già esistente ("locale grigliata" di cui a pagina 8 del D.I.P.)?	corretto. Il termine corretto è "Grigliatura". Nel D.I.P. vi è un errore dovuto al correttore automatico del programma

151	1315	nel locale interrato sono previste le celle frigo: quale dimensione devono avere? come vengono collocate se non è previsto accesso esterno all'interrato se non per il locale di supporto ai servizi igienici a secco?	Le dimensioni delle celle frigo saranno in funzione della capacità ricettiva del rifugio. L'accesso ai locali celle frigo e cantina può avvenire anche dall'interno
152	1316	cosa si intende per "integrazione con il riscaldamento" dell'impianto solare termico? si intende che i pannelli solari termici contribuiscano sia alla produzione di ACS che di riscaldamento a quasi 2.000m di altitudine?	Corretto
153	1317	il rifugio è previsto che sia aperto solamente in estate o anche in inverno?	In inverno il rifugio è aperto solo nei fine settimana. Potrebbe essere aperto nel periodo natalizio, su scelta del gestore. Per il resto dell'anno è aperto. È obbligo per il gestore tenere aperto dal 20 giugno al 20 settembre.
154	1318	il previsto impianto fotovoltaico con accumulo può fornire energia elettrica anche per la produzione di calore oppure l'impianto di riscaldamento deve funzionare solamente con la prevista caldaia?	Potrebbe essere utilizzato anche per il riscaldamento
155	1319	tra i contenuti del locale tecnico vengono indicati sia un generatore (di corrente si presume) che una caldaia: entrambi i dispositivi debbono funzionare col medesimo combustibile o devono avere due serbatoi distinti?	Sì il generatore è per la corrente elettrica. Possono avere due combustibili distinti
156	1320	quale combustibile si deve considerare per il generatore e quale per la caldaia? è ipotizzabile il riscaldamento in pompa di calore?	Solitamente il generatore utilizza gasolio o benzina, per la caldaia si lascia libera scelta al progettista. La pompa di calore può essere utilizzata. È da valutare la sua efficienza in questo tipo di contesto.
157	1321	la prevista scala di accesso al locale interrato di servizio ai wc a secco può fungere da elemento di separazione con il locale tecnico anch'esso interrato?	Il locale tecnico interrato è il locale di servizio per i wc a secco. Se si intende portare il locale tecnico previsto al piano terra al piano interrato la risposta è affermativa.
158	1322	il nuovo rifugio dovrà avere anche il locale invernale accessibile in autonomia o rimane solo quello dello stallone soprastante?	Rimane in carico allo stallone
159	1323	È necessario che tutti gli elementi oscuranti siano caratterizzati dai colori bianco e azzurro?	Corretto
160	1324	È da ritenersi obbligatoria la realizzazione di una scala esterna ad uso antincendio?	No
161	1325	Con riferimento al locale cucina, quante unità di personale sono previste? Sono richieste attrezzature specifiche, particolari esigenze di spazio o predisposizioni impiantistiche? È necessario prevedere un servizio igienico annesso, dedicato al personale?	Il personale varia in base al periodo (fine settimana o infrasettimanale) nei periodi intensi si contano anche 5 persone
162	1326	Si intende mantenere il muretto di contenimento e il deposito retrostante l'edificio?	Non è necessario mantenere il muretto di contenimento indicato nel quesito
163	1327	Con riferimento al piano interrato, si conferma che il locale destinato alla gestione dei reflui, pur avendo accesso dall'esterno, ha una gestione interna? Inoltre, si chiede conferma che tale locale debba occupare 1/3 della superficie complessiva del piano interrato.	Vedi quesiti 1291 e 1302. Si ricorda che il precedente bando è stato annullato.
164	1328	Si chiede di chiarire se, ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e relativi allegati, l'ottenimento di un premio in un concorso di progettazione a due gradi, il cui secondo grado prevedeva l'elaborazione di un progetto con livello di approfondimento assimilabile a un Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) e in possesso del certificato rilasciato dall'Ente banditore, possa essere considerato valido ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti dal bando. In alternativa può andare bene la certificazione di un Progetto di fattibilità tecnico ed economica approvato?	Si se gli importi delle opere sono corrispondenti agli importi definiti dal bando quali limiti di capacità tecnica. Vedi anche la tabella inserita nel modello istanza di partecipazione 1^ fase.
165	1329	Sarebbe possibile avere a disposizione la planimetria dello stallone?	Lo stallone non ha una relazione logistica con il rifugio (DIP)
166	1330	1 nel bando al punto 6.2 specifiche funzionali Piano terra si legge: "I servizi igienici dovranno essere accessibili anche dall'esterno per poter garantire l'offerta anche agli escursionisti di passaggio". Si chiede se sia possibile assolvere a tale esigenza disponendo i wc nella bussola di ingresso come avviene in molti altri rifugi che hanno questa esigenza. Qualora la risposta sia negativa si chiede se sia possibile sdoppiare i locali wc al piano terra posizionandone uno con ingresso dall'interno della sala consumazione pasti ed uno per l'uso esterno con ingresso esclusivamente da fuori. A questo proposito si chiede se ci siano preferenze da parte del gestore. 2 In merito alle 3 camere doppie richieste per il gestore/personale si chiede se almeno una debba consentire la possibilità di un letto a due piazze o se siano sufficienti letti singoli a castello per tutte e tre. A questo proposito si chiede se ci siano preferenze da parte del gestore. 3 Si chiede se la superficie del piano interrato debba essere obbligatoriamente di 155 mq o se sia una indicazione massima. 4 Si chiedono informazioni aggiuntive sull'approvvigionamento idrico attuale del rifugio. 5 Si chiedono informazioni aggiuntive sui materiali dello "stallone" in riferimento alle finiture esterne sia della copertura sia delle murature perimetrali. 6 Si chiedono delucidazioni sull'attuale cavo della teleferica che nei disegni dwg sembra oltrepassare i piloni della stazione di arrivo e proseguire verso l'edificio dello "stallone".	1. Si confermano entrambe le possibilità. 2. Si conferma che una delle stanze deve poter ospitare un letto a due piazze 3. È una indicazione di massima, può avere anche dimensioni inferiori 4. Approvvigionamento idrico avviene attraverso una sorgente 5. Lo stallone ha muri in pietra a vista, fucati con malta, tetto in legno con rivestimento in scandole di larice. 6. Il cavo non prosegue oltre la stazione di arrivo al rifugio.
167	1331	E' possibile traslare la teleferica lungo l'asse obbligato della direzione della fune verso monte di circa 2 metri?	No
168	1332	E' possibile realizzare i bagni per gli escursionisti in transito e gli ospiti del ristorante al piano interrato?	Sì è possibile.
169	1333	il rifugio svolgerà attività ricettiva e di somministrazione cibo durante l'inverno o solo d'estate? c'è un calendario d'apertura? Il quesito è relativo ai consumi energetici previsti	Vedi risposta I quesito 1317
170	1334	Buongiorno, il rifugio rimarrà aperto anche in inverno? è necessario quindi prevedere un sistema di riscaldamento efficiente a lunga durata che utilizzi quanto più possibile energia rinnovabile? oppure è sufficiente un sistema di riscaldamento atto a mitigare i mesi primaverili e autunnali mentre in inverno il rifugio rimarrà non riscaldato?	Vedi risposta I quesito 1317 Si conferma No anche in inverno dovrà garantire il riscaldamento minimo degli ambienti, viste le aperture nei fine settimana
171	1335	Esiste una direzione prevalente di arrivo dei sentieri da valle, e di conseguenza degli escursionisti, che possa indicare un lato preferibile per il posizionamento dell'ingresso oppure rimane a discrezione del progettista o addirittura indifferente per il funzionamento del rifugio?	Vi sono due sentieri preferenziali, uno parte dalla Malga Stramaiole, l'altro usato in inverno, dal paese di Brusago. Entrambi tuttavia arrivano nello stesso punto nei pressi del rifugio.
172	1336	In riferimento ai requisiti di capacità tecnica, è richiesta la categoria E03 con grado di complessità 0.95. Si richiede di poter presentare servizi di categoria differente ma uguale grado di complessità (E08, E11, etc.)	Si veda risposta al quesito 1202
173	1337	Si osserva l'illegittimità della richiesta di requisito tecnico che non permetta di essere avvalorato con servizi espletati in categorie di medesimo grado. Si chiede di rettificare e chiarire tale posizione	Si veda risposta al quesito 1202
174	1338	Per un servizio da noi posseduto in categoria E22 l'importo è superiore a quanto richiesto da bando. Tuttavia si tratta di servizio espletato in raggruppamento orizzontale, senza distinzione di ruoli, % di appartenenza al raggruppamento o definizione di specifiche attività. Come si considera quindi il requisito? La somma va divisa in parti uguali o può considerarsi inscindibile tra i componenti dell'RTP?	Si ritiene che l'esperienza professionale maturata in un RTP possa essere utilizzata dal singolo professionista solo nella misura in cui abbia effettivamente partecipato all'esecuzione della prestazione, secondo una quota nonoscibibile e documentabile. L'onere della prova grava sul professionista interessato

175	1339	L'impianto fotovoltaico richiesto è da prevedere obbligatoriamente sulla copertura dell'edificio destinato al nuovo rifugio? In caso contrario, dal momento in cui viene specificato che il locale tecnico dovrà essere separato dal rifugio, sarebbe possibile ubicare i pannelli fotovoltaici sulla copertura di tale locale e o della stazione della teleferica?	Sì tuttavia non si esclude la possibilità di posizionare l'impianto sul locale tecnico o stazione della teleferica
176	1340	Relativamente alla gestione delle acque nere dei bagni da prevedere a piano terra, quale tipo di tecnologia di toilette a secco è stata prevista dalla stazione appaltante? Come funziona il collegamento con il piano sottostante?	È previsto un tipo di toilette che separa il liquido dal solido. Alcune soluzioni prevedono piccoli nastri trasportatori che dal wc portano direttamente la parte solida nella zona di compostaggio.
177	1341	In merito alle specifiche funzionali riportate nel D.I.P. viene richiesto di prevedere (tra le altre cose): Stanze per ospiti (24 posti letto); Stanze per gestore e personale (3 stanze doppie). Quale risulta la capacità ricettiva del rifugio di progetto? Il personale di servizio e gestione è da escludersi dal calcolo della capacità ricettiva? Chiedo conferma che, ai fini del progetto di prevenzione incendi, il rifugio sia da considerare con capacità ricettiva minore uguale a 25 posti letto.	La capacità ricettiva è pari a 24 posti Sì Sì conferma
178	1342	Si chiede definitiva conferma che per la categoria edilizia venga richiesto il possesso del requisito non soltanto nella ID 03, ma in qualsiasi altra ID avente grado di complessità pari o superiore a 0,95.	Si veda risposta al quesito 1202