

SECONDA FASE

QUESITO 10

DOMANDA:

Per la gara in oggetto: In riferimento al quesito 3-4 ed alla relativa risposta si chiede gentilmente di elencare quali siano gli impianti attivi del palazzetto dello sport da adeguare e, al contrario, quali siano già attualmente a norma. Si rimarca che negli elaborati di concorso non è disponibile documentazione a riguardo, neppure fotografica. Oltre ciò il concorso è anonimo ed è quindi impossibile effettuare un rilievo diretto degli impianti e della loro funzionalità al fine di stabilire se siano o no conformi alla normativa vigente.

RISPOSTA:

Gli impianti che necessitano di adeguamento normativo ai fini della piena funzionalità del palazzetto sono: L'impianto elettrico per quanto riguarda l'illuminazione artificiale, gli impianti termici e di condizionamento per quanto concerne i requisiti di ventilazione e regolazione della temperatura ed umidità relativa.

Data l'obsolescenza degli impianti esistenti, in sede di progettazione di fattibilità tecnico economica si potrà considerare il completo rifacimento degli stessi.